

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа силового масляного трансформатора

КТП №35

1. Технические характеристики:

1.1 Тип трансформатора	ТМГ21		
1.2 Номинальная частота	50	Гц	
1.3 Номинальная мощность	630	кВА	
1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода)	10	кВ	
1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода)	0,4	кВ	
1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечаний)	±5	%	
1.7 Напряжение короткого замыкания при 75°C (±10%) (указывается при отличии от стандартного)	5,5	%	
1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного)	1030	Вт	
1.9 Потери короткого замыкания при 75°C (+10%) (указываются при отличии от стандартного)	7450	Вт	
1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН))	Y/Yn-0		
1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.)	У1		
1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00)	IP00		
1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции):			
длина	1520	мм	ширина
			1000
		мм	высота
			1435
			мм
1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)	1700	кг	
1.15 Конструктивные особенности:			
Примечания:			

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О: Пьянков А.С.


Тел.: 68-87-30

Ярославская область, г. Любим, ул. Октябрьская, д 54.

Согласовано:

Начальник ПТО

Начальник Любимского участка


 _____ Князев Д.А.
 _____ Сафонов А.Д.