

“УТВЕРЖДАЮ”

Советник генерального директора по развитию - начальник отдела АО «ЯрЭСК»
(по доверенности № юр-18/25 от 25.10.2025)

 А.П. Емельянова
30.10.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры к СИП для ТП

1 Общая часть.

1.1 Любое нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника закупки на поставку продукции.

1.2 АО «ЯрЭСК» производит закупку арматуры к СИП (далее – арматура) для реализации договоров технологического присоединения в 2025 году.

1.3 Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2025 год.

2 Предмет закупки.

2.1 Поставщик обеспечивает поставку арматуры на склады получателя – АО «ЯрЭСК» в объемах и в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию);

2.2 В своем предложении поставщик указывает точки поставки, дату начала поставок, дату окончания поставок, периоды поставки арматуры, а также подтверждает, что поставка будет произведена в будние дни с 9:00 до 15:00.

3 Общие требования.

3.1 Арматура должна соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-технических документов;

3.2 Арматура должна быть новой, ранее не использованной, срок изготовления арматуры должен быть не более полугода от момента поставки;

3.3 Арматура должна быть совместима с инструментом для монтажа и ремонта СИП;

3.4 Изготовитель арматуры должен входить в реестр разрешенного к применению оборудования в ПАО «Россети» и иметь действующее заключение аттестационной комиссии. (В своем техническом предложении поставщик указывает изготовителя арматуры).

4 Технические требования.

4.1 Технические характеристики по каждому виду арматуры указаны в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

5 Требования к маркировке.

5.1 На видном месте арматуры должны быть нанесены:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение арматуры;
- диапазоны сечений проводов;
- год изготовления (допускаются две последние цифры).

5.2 При необходимости могут быть нанесены значения основных параметров или иная информация.

5.3 Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее чёткость и долговечность в течение всего срока службы.

5.4 Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям.

6 Требования к комплектности.

6.1 В комплект поставки входит:

- партия арматуры одного типа (наименования);
- комплект эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601 - не менее одного на партию.

7 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

7.1 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения арматуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя арматуры. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

7.2 Способ укладки и транспортировки арматуры должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

8 Гарантийные обязательства.

8.1 Гарантийный срок на арматуру 5 лет со дня ввода её в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства.

8.2 В случае выхода арматуры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9 Требования к надежности и живучести продукции.

9.1 Срок службы арматуры – не менее 40 лет.

9.2 Арматура ремонту не подлежит.

10 Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка арматуры, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

11 Правила приемки продукции.

Каждая партия арматуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «ЯрЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную арматуру.

12 Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
27.33.13.130	Преимущество

Начальник ПТО



Д.А. Князев